

**Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**

Auf dem Immel 2
**67685 Weilerbach**
Tel.: 06374/9116-0
Fax: 06374/9116-60
http://www.mkt-duebel.de
e-mail: mkt@mkt-duebel.de

Hiermit bestätigen wir, dass die folgenden Dübel in den genannten Größen und Ausführungen, bei der Verwendung entsprechend ihrer Zulassung, den Anforderungen der

**Richtlinien für Sprinkleranlagen VdS CEA 4001: 2010 -11 (04),**

zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen an Betondecken entsprechen.

| | | |
|---|---|---|
| MKT Bolzenanker **BZ plus**, Stahl verzinkt, | M8 - M24, | Zulassung ETA-99/0010 |
| MKT Bolzenanker **BZ plus A4**, Edelstahl A4, | M8 - M20, | Zulassung ETA-99/0010 |
| MKT Bolzenanker **BZ plus HCR**, Edelstahl HCR, | M8 - M20, | Zulassung ETA-99/0010 |
| MKT Bolzenanker **BZ-IG**, Stahl verzinkt, | M8 - M12, | Zulassung ETA-02/0002 |
| MKT Bolzenanker **BZ-IG A4**, Edelstahl A4, | M8 - M12, | Zulassung ETA-02/0002 |
| MKT Bolzenanker **BZ-IG HCR**, Edelstahl HCR, | M8 - M12, | Zulassung ETA-02/0002 |
| MKT Einschlaganker **E / ES** Stahl verzinkt, | M8 - M16, | Zulassung ETA-05/0116 |
| MKT Einschlaganker **E / ES A4** Edelstahl A4, | M8 - M16, | Zulassung ETA-05/0116 |
| MKT Einschlaganker **E / ES HCR**, Edelstahl HCR, | M8 - M16, | Zulassung ETA-05/0116 |
| MKT Schwerlastanker **SZ**, Stahl verzinkt, | M8 - M20, | Zulassung ETA-02/0030 |
| MKT Schwerlastanker **SZ A4**, Edelstahl A4, | M8 - M16, | Zulassung ETA-02/0030 |

MKT GmbH & Co. KG

i.A. C. Schildt

Dipl.-Ing. (FH) C. Schildt

Weilerbach, den 13.03.12